

**OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
BUDOWLANYCH ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KLASY REAKCJI NA OGIEŃ**

1. Określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, określone zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i elementów budynków na podstawie badań reakcji na ogień, podane w kolumnie 3 tabeli 1.

Tabela 1

Lp.	Określenia dotyczące palności		Klasy reakcji na ogień	
1	2		3	
1	Niepalne		A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0	
2	niezapalne		A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;	
			A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;	
			B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;	
			B-s1,d1; B-s2,d1; B-s3,d1;	
			B-s1,d2; B-s2,d2; B-s3,d2	
	Palne	trudno zapalne		C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
				C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
				C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
				D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2
		łatwo zapalne		D-s2,d0; D-s3,d0;
				D-s2,d1; D-s3,d1;
				D-s2,d2; D-s3,d2;
				E-d2; E; F
	3	Niekapiące		A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;

		C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0; D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0
4	Samogasnące	co najmniej E
5	Intensywnie dymiące	A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
		B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
		C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
		D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
		E-d2; E;
		F

2. Określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, określone zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i elementów budynków na podstawie badań reakcji na ogień, podane w kolumnie 3 tabeli 2.

Tabela 2

Lp.	Określenia dotyczące palności	Klasy reakcji na ogień
1	2	3
1	Niepalne	A1 _{fl} ; A2 _{fl} -s1; A2 _{fl} -s2
2	Trudno zapalne	B _{fl} -s1; B _{fl} -s2; C _{fl} -s1; C _{fl} -s2
3	Łatwo zapalne	D _{fl} -s1; D _{fl} -s2; E _{fl} ; F _{fl}
4	Intensywnie dymiące	A2 _{fl} -s2; B _{fl} -s2; C _{fl} -s2; D _{fl} -s2; E _{fl} ; F _{fl}

3. Postanowienia pkt 1 i 2 odnoszą się także do materiałów i wyrobów budowlanych uznanych za spełniające określone klasy reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w rozporządzeniach oraz decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.